

**Vaše značka (č. j.)**  
**Naše značka (č. j.)** Z/2025/4719, R/2025/6711  
**Datum** 10.02.2025  
**Vyřizuje** Jitka Rakušanová, DiS.  
**Kontakt** 569 497 241, jrakusanova@muhb.cz

### **Závazné stanovisko**

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen JES) dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen zákona o JES), v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly (dále jen žadatele), zastoupeného dle plné moci ze dne 31.01.2025 společností PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, sídlo Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí (dále jen zástupcem žadatele) ze dne 10.01.2025, pro záměr dle předložené dokumentace pro společné řízení (dále jen PD) „IV-12-2028677 - HB, Zvonějov, č. parc. 2645/18, KNN“, na pozemcích parc. č. 2645/18, 2914/5, 2655/9, 2655/2, 2660/13, 2911/1, 2914/6 a 2855/3, všechny v k. ú. Štoky, zpracované zástupcem žadatele, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb č. autorizace ČKAIT 0701630, vypracování srpen 2024, č. arch. 27924, vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o JES toto

#### **souhlasné jednotné environmentální stanovisko.**

##### **I.**

Záměr „**IV-12-2028677 - HB, Zvonějov, č. parc. 2645/18, KNN**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

##### **II.**

Příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách) **souhlasí** s výše uvedeným záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných zákonem dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách. V zájmovém území se nachází bezejmenný vodní tok (IDVT 10279151) a Zvonějovský potok (IDVT 10267648).

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0610

Oblast povodí: Dolní Vltava

Vodní útvar povrchových vod: DVL\_220 Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Zlatý potok

Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Podle ust. § 17 odst. 3 vodního zákona se stanovují **podmínky**, za kterých se souhlas vydává:

1. Bude dodržena ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami a pozemními komunikacemi a vedeními. Požadujeme, aby minimální krytí chráničky od nivelity koryta toku (bez případných nánosů) činilo minimálně 1,2 m.
2. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod a jejich prostředí. Budou učiněna preventivní opatření proti vniku závadných látek do povrchových a podzemních vod. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie. Veškerá mechanizace používaná na stavbě bude mít ekologické provozní náplně. Stavební

- technika nebude parkovat v blízkosti vodních toků a nebude tankována v místech inundačního/záplavového území.
3. Stavební materiál a zemina odebraná z výkopu nebudou ukládány v místech, kde by mohly zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod a odtokové poměry (například v těsné blízkosti koryta vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).
  4. Stavba bude projednána s majiteli pozemků a s majitelem zatrubněné části toku.
  5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek.
  6. Pozemky koryta vodního toku a jeho okolí budou uvedeny do původního stavu.
  7. Jakákoliv mimořádná událost, která by mohla mít vliv na vodní tok, bude neprodleně ohlášena správci toku.
  8. Informace o zahájení a ukončení prací budou oznámeny správci toku.

Toto JES bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry (dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách).

### **Odůvodnění**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto JES.

Předmětem PD je liniová stavba nového kabelového vedení nízkého napětí. Na pozemku parc. č. 2660/13 v k. ú. Štoky bude stávající rozpojovací pilíř SR408 nahrazen novým rozpojovacím pilířem SR608, ze kterého bude vyvedeno nové kabelové vedení nízkého napětí, které bude ukončeno v nově umístěném pojistkovém pilíři SS200 na pozemku parc. č. 2645/18 v k. ú. Štoky. V části trasy kabelu bude veden zemnicí pásek. Přípojka je řešena za účelem napojení čistírny odpadních vod na pozemku p. č. 2645/18 v k. ú. Štoky. Stavebníkem je žadatel.

Záměrem bude dotčena následující složka životního prostředí:  
Vodní hospodářství.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí s podmínkami realizovat, a tedy lze vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Správce povodí tj. Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření pod č. j. PVL-216/2025/240-Se ze dne 07.01.2025 uvádí, že uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Správce vodního toku tj. Lesy České republiky, s. p., ve svém vyjádření pod č. j. LCR954/005765/2024 ze dne 08.10.2024 souhlasí s realizací stavby.

Žádost byla doložena doklady podle ust. § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro její posouzení. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly do souhlasu uvedeny věcné podmínky, které se netýkají zákonem daných povinností a majetkoprávních vztahů. Z uvedených důvodů byl vydán souhlas, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku II.

Ostatní příslušné orgány dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody a krajiny), zákona č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, považují záměr za přípustný.

#### Upozornění:

Trasa kabelového vedení kříží trasu bezejmenného vodního toku IDVT 10279151, který je v souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem (dále jen VKP), avšak vzhledem k tomu, že je v tomto úseku tok veden v zatrubnění, nebude orgán ochrany přírody vydávat závazné stanovisko k zásahu do VKP podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dále jsou v situačním výkresu zahrnuty dřeviny, jejichž kácení již bylo vypořádáno v řízení o povolení výstavby čistírny odpadních vod ve Zvonějově. Orgán ochrany přírody se ke dřevinám vyjádřil v závazném stanovisku č. j. MHB\_OZP/1108/2024/Zk ze dne 23.05.2024.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES.

### **Poučení účastníka**

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

**Ing. Miluše Ostatnická**  
referentka odboru  
*podepsáno elektronicky*

Obdrží:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly  
(zastoupena společností PEN - projekty energetiky, s.r.o., sídlo Arnošta z Pardubic 2835, 530 02  
Pardubice - Zelené Předměstí – IDDS y5gstt2)

Na vědomí:

Úřad městyse Štoky, stavební úřad, Štoky 261, 582 53 Štoky – IDDS thdbqsp  
Městys Štoky, Štoky 261, 582 53 Štoky – IDDS thdbqsp